Telefon
Telefaks

TOP-S 30/10 1~ PN 10

Instalacja: Pompa obiegowa

WILO

Klient	Projekt	Pompa obiegowa instalacji c.o.	Strona 2 / 2
Klient nr	Projekt nr		Data 05.06.2008
Partner rozmów	Poz. Nr		
Opracowujący	Miejsce montażu		







Dane wyjściowe doboru

Przepływ	4,33	m³/h
Wysokość podnoszenia	6,01	m
Ciecz	Woda, woda grzewcza	
Temperatura płynu	80	°C
Gęstość	971,7	kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,3576	mm²/s
Ciśnienie pary	0,4731	bar

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	TOP-S 30/10 1~	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Stopień ciśn.znamionowego	PN10	
Minimalna temp.płynu	-20	°C
Maksymalna temp. płynu	130	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	4,7	m³/h
Wysokość podnoszenia	7,1	m
Pobór mocy P1	0,315	kW
Prędkość obrotowa	2500	1/min

Min. ciśnienie na dopływie

Temperatura	50	95	110	130		°C
Min. ciśnienie na dopływie	0,5	5	11	24		m

Materiały/uszczelki

Korpus	EN-GJL 200
Wał	X 40 Cr 13
Wirnik	Polipr.wzmocn.włókn.szkl.
Łożysko	Grafit, impregn.metalem

Wymiary

mm

b1	73	a1	40				
b2	93	a2	68				
b3	102	Pg	1 x 13,5				
l0	180						
l1	183						

Strona ssąca	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 16
Strona tłoczna	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 16
Masa	7	kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,18	kW
Pobór mocy P1	0,4	kW
Prędkość obrot.znamion.	2600	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	2,02	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/- 10%		

Nr Art.standardowej wersji: 2046600