Klient	Projekt	Przłaczanie wody z kotłowni	Strona 2 / 2
Klient nr	Projekt nr		Data 12.06.2008
Partner rozmów	Poz. Nr		
Opracowujący	Miejsce montażu		







Dane wyjściowe doboru

Przepływ	2	m³/h
Wysokość podnoszenia	4	m
Ciecz	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	998,3	kg/m³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm²/s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	DrainLift Box 32/8	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Stopień ciśn.znamionowego	PN 6	
Minimalna temp.płynu	0	°C
Maksymalna temp. płynu	40	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	2,59	m³/h
Wysokość podnoszenia	6,72	m
Prędkość obrotowa	2900	1/min

Materiały/uszczelki

Zbiornik	Polietylen
Rama, pokrywa	Stal, ocynkowana

Wymiary mm

Strona ssąca	3x DN10Ø PN 0	
Strona tłoczna	DN40 / PN 0	
Masa	Na ¿¹danie	kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,37	kW
Prędkość obrot.znamion.	2900	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	2,2	A
Stopień ochrony	IP 67	
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/- 10%		

Nr Art.standardowej wersji: 2521820