

RK — Tablica rozdzielcza kotłowni

WK — Wyłącznik pożarowy kotłowni np.PCE nr 95PPXA25PT

Wyłącznik 1-bieg p/t, IP44

Gniazdo 2p+Z p/t, 16A, 250V, IP 44

24V — Gniazdo 2p p/t, 6A, 24V, IP 44

Oprawa n/t 2x36W PC IP65

Oprawa n/t 1x15W IP54

Główny przewód wyrównawczy Fe/Zn 25x4 (żo)

LEGENDA:

przewody c.o. - zasilanie instalacji

przewody c.o. - powrót z instalacji

przewód instalacji gazu

przewód instalacji wody

przewód instalacji kanalizacji sanitarnej

1 - kocioł gazowy kondensacyjny typ Logamax plus GB162-100 o mocy 100 kW fimry Buderus
2 - zestaw przyłączeniowy dla jednego kotła wraz ze sprzęgłem hydraulicznym
3 - magnetoodmulacz typ OISm 150/40 firmy Spaw-Test
4 - rozdzielacz c.o. z rur stalowych czarnych DN 80, L=2x0,50 mb
5 - zasobnik c.w.u. typ Logalux SU 200 W, V=200 dm³ firmy Buderus
6 - przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG-80 firmy Reflex
7 - kanał nawiewny o wymiarach 25x20 cm umieszczony na wysokości 10 cm nad poziomem posadzki
8 - kanał wywiewny o wymiarach 14x21 cm
9 - szafka gazowa w/g projektu przyłącza gazu
10 - detektor gazu typ DEX-12
11 - moduł sterujący typ MD-2.Z
12 - sygnalizator optyczno-akustyczny
13 - system powietrzno-spalinowy typ EW-Twin Ø 110/160 firmy Jeremias
14 - przeponowe naczynie wzbiorcze zasobnika c.w.u. typ Refix DD 8 firmy Reflex
15 - zawór kulowy Ø 40
16 - zawór kulowy gazowy Ø 32
17 - rura ochronna Ø 65
18 - urządzenie przetłaczające typ DrainLift Box 32/8 firmy Wilo

UWAGA:
Przewody instalacji c.o. w obrębie kotłowni - stalowe czarne wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie.
Przewody instalacji gazu - stalowe czarne bez szwu typ średni wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie.

BU - bateria umywalkowa
Zc - zawór czerpalny ze złączką do węża

INWESTOR:
Zarząd Powiatu w Szydłowcu
Plac M. Konopnickiej 7
26 - 500 Szydłowiec

BIURO PROJEKTÓW:
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działka nr ewid. 1244/19

PROJEKT: KOTŁOWNIA GAZOWA W BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT KOTŁOWNI PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SKALA	1:25
STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	2008-06
NR RYS.:	PB/IE/001

	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2008r
PROJEKTANT	mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI	KL-127/90 spec. inst. elektr.	06.2008r
OPRACOWALI			06.2008r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. RYSZARD SIERANT	KL-322/88 spec. inst. elektr.	06.2008r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.