INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-RZUT PIĘTRA
Skala 1:100


0.0.34 Klatka schodowa +16 °C
Pow. 21,61m², Φwym: 1717 W
1.2 Umywalnia +24 °C
P.14,74m², Φwym:1230W
1.5 Umywalnia +24 °C
P.20,66m², Φwym: 1217 W
1.1 Szatnia męska +20 °C
Pow.34,74m², Φwym: 6145 W
1.8 Szatnia damska +20 °C
Pow.34,86m², Φwym: 5943 W
1.3 Korytarz +20 °C
P.5,43m², Φwym: 0 W
1.4 WC przedszkolu +20 °C
P.6,38m², Φwym: 187 W
1.16 WC personel +20 °C
Pow.4,51m², Φwym: 134 W
1.7 Korytarz +20 °C
P.4,39m², Φwym:0W
1.9 Świetlica +20 °C
Φwym: 2105 W
Pow.19,96m²
1.10 Jadalnia +20 °C
Φwym: 1509 W
Pow.16,72m²
1.45 Korytarz +16 °C
Φwym: 861 W
Pow.42,96m²
1.42 Przedsionek +20 °C
Pow.2,63m², Φwym:0 W
1.41 Pok. 2- osobowy +20 °C
Pow.13,70m², Φwym: 1126 W
1.44 Pok. 2- osobowy +20 °C
Pow.11,55m², Φwym: 1327 W
1.43 Łazienka +20 °C
P.2,95m², Φwym:415W
1.40 Pok. 2-osobowy +20 °C
Pow.13,60m², Φwym: 1064 W
1.39 Przedsionek +20 °C
Pow.2,60m², Φwym:0W
1.38 Łazienka +20 °C
P.3,87m², Φwym:561W
1.37 Pok. 2 osobowy +20 °C
Pow.12,67m², Φwym: 1052 W
1.36 Pokój 2-osobowy +20 °C
Pow.11,53m², Φwym: 946 W
1.34 Przedsionek +16 °C
P.4,78m², Φwym: 402 W
1.35 Łazienka +24 °C
P.4,95m², Φwym: 759 W
PROFIL DYLATACYJNY PIONOWY
1.11 Gab.lek +20 °C
Pow.37,54m², Φwym: 3342 W
1.12 Poczekalnia +20 °C
P.18,02m², Φwym: 2260 W
1.13 Pok. piel. +20 °C
Pow.17,38m², Φwym: 1550 W
1.14 Gab. lek +20 °C
Pow.17,69m², Φwym: 1566 W
1.15 Gab. lek +20 °C
Pow. 18,03 m², Φwym: 1569 W
1.18 WC +20 °C
Φwym: 975 W
Pow. 8,34m²
1.20 WC +20 °C
Φwym: 411 W
Pow. 4,86m²
10.63 Klatka schodowa +20 °C
Pow. 18,09 m², Φwym: 3956 W
1.17 Czysta bielizna +16 °C
Pow.4,79m², Φwym: 366 W
1.19 Korytarz +20 °C
Φwym: 548 W
1.21 Brudna bielizna +16 °C
Pow.3,74m², Φwym: 0 W
1.22 WC +20 °C
Φwym: 305 W
Pow.4,68m²
1.23 WC +20 °C
Φwym: 180 W
Pow.4,06m²
1.24 Gab. zab. +20 °C
P.18,82m², Φwym:1757W
1.25 Pok. piel. +20 °C
P.18,60m², Φwym:2194W
1.26 Gab. lek +20 °C
P.18,34m², Φwym:2026W
1.27 Pok. piel. +20 °C
P.16,05m², Φwym: 1449 W
1.28 Gab. lek +20 °C
Φwym: 1444 W
Pow.15,04m²
1.29 Gab. lek +20 °C
Φwym: 1397 W
Pow.14,92m²
1.30 Pok. piel. +20 °C
Φwym: 1204 W
Pow.14,34m²
1.31 Gab. lek. +20 °C
P.26,42m², Φwym: 2859 W
1.32 WC +20 °C
Φwym: 123 W
Pow. 3,05m²
1.33 Przebieralnia +20 °C
Φwym: 271 W
1.34 Poczekalnia +20 °C
Pow.66,66m², Φwym: 3709 W
PTV2005 en. 900 mm
PTV2005 en. 1000 mm
PTV2005 en. 1100 mm
PTV2005 en. 1200 mm
PTV2005 en. 1300 mm
PTV2005 en. 1400 mm
1300 mm PTV2005 en.
1500 mm PTV2005 en.
1600 mm PTV2005 en.
800 mm PTV2005 en.
1000 mm PTV2005 en.
1100 mm PTV2005 en.
1200 mm PTV2005 en.
1300 mm PTV2005 en.
1400 mm PTV2005 en.
1500 mm PTV2005 en.
1600 mm PTV2005 en.
1800 mm PTV2005 en.
2000 mm PTV2005 en.
1500 mm PTV2006 en.
1600 mm PTV2006 en.
1800 mm PTV2006 en.
2000 mm PTV2006