


(w istniejącej obudowie)



UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

$P_i = 59,50 \text{ kW}$
 $k_z = 0,53$
 $P_s = 31,50 \text{ kW}$
 $I_s = 48,0 \text{ A}$

[illegible]