


TABLICA TO-3

Obudowa RWN 3x12



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Ilość odbiorn.	12	3	6	6	3	4	1
Moc [kW]	1,20	0,3	1,4	0,50	1,80	1,20	1,20

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=8,25 kW
KZ=0,5
PS=4,20 kW
IS=6,2 A

WYŁĄCZENIE SZYBKIE UKŁAD TNS

ZLECENIODAWCA:		W SZEREGU PRAWA ZASTRZEŻONE	
POWIAT SZYDLÓWIECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu; pl. M.Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec		IMIE I NAZWISKO	
OBJEKT: BUDYNEK PRZYPADKOWY REJONOWEJ W SZYDLÓWCU		PROJEKTOWAŁ: Inż. Janusz Waldon	
SZYDLÓWIEC; ul. STASZICA; dz. nr 5758/1; 5758/2; 5759/107; 5759/108; 5757/32		ASYSTENT PROJ.: Tomasz Waldon	
TYTUŁ: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYPADKOWY REJONOWEJ PRZY UL. STASZICA W SZYDLÓWCU		OPRACOWAŁ: Inż. Zygmunt Chojnecki	
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TO-3		SPRACOWAŁ: Inż. Witold Wójcickowski	
		NUMER UMOWY: PR-343-22/2010	
		NUMER PROJEKTU: GP 1003	
		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-MONTAŻOWY	
		SKALA:	
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
		NUMER RYSUNKU: E-009	