projektowane docieplenie ścian istniejących wełną mineralną gr. 18cm

szczelina dylatacyjna 2 cm na całej wysokości ściany

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

istniejące nadproże okienne

szczelina dylatacyjna 2 cm na całej wysokości ściany

zamurowanie fragmentu istniejącego otworu okiennego

projektowane docieplenie ścian istniejących wełną mineralną gr. 18cm

rozbiórka istniejącego docieplenia ze styropianu

daszek poliwęglanowy – system FLANDRIA

drzwi o odporności ogniowej EI30

pion kanalizacyjny

ścianki szkieletowe z płyt GKF

2.1	PUNKT REJESTR. PCV	5,27
2.2	POCZEKALNIA PCV	78,38
2.3	WC MĘSKI gres	7,83
2.4	WC DAMSKI gres	4,04
2.5	GABINET LEK. PCV	13,71
2.6	GABINET ZABIEG. PCV	23,05
2.7	GABINET LEK. PCV	18,28
2.8	POM. SOCJALNE PCV	10,68
2.9	WC PERSONELU gres	4,42
2.10	GABINET LEK. PCV	17,39
2.11	KL. SCHODOWA gres	32,67

NADPROŻA:
N4– 2 x L19 /N/ 150
N5– 2 x L19 /N/ 270
N6– 3 x L19 /N/ 120
N7– 3 x L19 /N/ 270
N8– 2 x L19 /N/ 240
N9– monolityczne żelbetowe 30 x 20 cm

OZNACZENIA:
– elementy do rozbiórki
– elementy istniejące
– elementy projektowane
– przewody wentylacyjne z pustaków P–240

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.

SZ1

BETON KOM. M500	30,0
WEŁNA MINERALNA	10,0
WYPRAWA ELEWAC.	0,5

SZ2

BETON KOM. M500	30,0
WEŁNA MINERALNA	18,0
WYPRAWA ELEWAC.	0,5

SZ3

BETON KOM. M500	24,0
WEŁNA MINERALNA	14,0
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	24,0

SZ4

BETON KOM. M500	24,0
WEŁNA MINERALNA	16,0
WYPRAWA ELEWAC.	0,5

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH			Szydłowiec, ul. Wschodnia 23	
1 : 50	RZUT I–go PIETRA			Arkusz A.2
Projektant	M.K. Siembiot /upr. nr 346–Km–73/	spec. arch.		VI/08
Sprawdzajacy	H. Maghraby /upr. nr KK/006/02/	spec. arch.		VI/08
Wykonał	T. Bednarczyk			VI/08