


UWAGA!
NALEŻY OKRESOWO DOKONYWAĆ PRUKANIA
INSTALACJI POŻ. OTWIERAJĄC ZAWORY CZERPALNE
ZAMONTOWANE W POM.WC.



Istn. hydrant ppoż. DN52
wymienienie na hydrant DN25

Obiekt	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych na sale dydaktyczne dla potrzeb Szkół Specjalnych i kotłowni gazowej oraz rozbudowa o łącznik w Sztydlowcu ul. Kosciuszki 39		
Inwestor	Sarostwo Powiatowe w Sztydlowcu		
Projektant	mgr inż. Barbara Szymanska		10.2015
Sprawdzający	inż. Andrzej Nowakowski		
Temat	Instalacje p. poż. w istniejącym budynku		rys. 5
- rzut parteru 1:200			