

## **V. OPINIA GEOTECHNICZNA**

Dotyczy rozbudowy budynku dawnych warsztatów szkolnych, parterowego z poddaszem nieużytkowym w Szydłowcu przy ul. T. Kościuszki 39; dz. 1824/3 i część działki 1824/4 obręb: 0001 Szydłowiec.

W rejonie projektowanej lokalizacji rozbudowy budynku wykonano wykop próbny.

W trakcie przeprowadzonych badań w wykopie stwierdzono występowanie od powierzchni terenu warstwy piaszczystej, o miąższości 0,30-1,80 m.

Poniżej występuje kompleks gruntów rodzimych, mineralnych nie spoistych nośnych.

Podczas badań do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych.

Zgodnie zapisami Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998 r projektowany obiekt należy zaliczyć do **pierwszej kategorii geotechnicznej**.