

Sz2 (ściana zewnętrzna attykowa)

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkładowa
- wełna mineralna met. lekka mokra – 5 cm
- mur z bloczków z betonu kom. odm. 600 – 24 cm
- styropian EPS 80 met. lekka mokra – 15 cm
- tynk cienkowarstwowy

Sz3 (ściana zewnętrzna attykowa)

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkładowa
- wełna mineralna met. lekka mokra – 5 cm
- mur z bloczków z betonu kom. odm. 600 – 24 cm
- istniejąca ściana attykowa

OZNACZENIA:

- elementy do rozbiórki
- elementy istniejące
- elementy projektowane

RD1 – rynna dachowa stalowa ø135 mm
RS1 – rura spustowa stalowa ø90 mm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.
2. Bariery przeciwśniegowe wykonać w systemie i wg zaleceń producenta pokrycia.
3. Klapy wyłazowe zamontować na stropie żelbetowym przy zastosowaniu termoizolacyjnych podstaw z tworzywa.
4. Wierzch i wewnętrzną stronę ścian attykowych docieplić wełną mineralną gr. 5cm (także przy daszkach wejściowych).
5. Nowoprojektowane ściany attykowe dostosować do istniejących.

B2 PROJEKT
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156
www.b2projekt.pl

BUDYNEK INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ im. KOP
SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 39, działka nr 1824/4

Projektant	mgr inż. arch. Marian SIEMBIOT	346–Km/73 spec. arch.
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	

RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY

Ab-5

Szydłowek, październik 2018r.

Skala 1 : 50