

Szydłowiec, dnia 13.06.2019 r.

Znak sprawy: **RI.272.26.2019**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

<b>dotyczy:</b>	przetargu nieograniczonego na	
	Zadanie 1.	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700
	Zadanie 2.	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów
	Zadanie 3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika
	Zadanie 4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży - etap III
	Zadanie 5.	Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W

- A.** Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 10.06.2019 r.:**

**Pytanie 1:**

W przedmiarze należy wykonać warstwę wyrównawczą średniej grubości 100 kg/m<sup>2</sup>, natomiast warstwę ścieralną grubości 3 cm z AC 8 S 50/70. Przedstawiona dokumentacja projektowa zawiera inny kilometrą, nazwę zadania i przewiduje wykonanie 3 warstw asfaltowych. Dodatkowo opis przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltem modyfikowanym natomiast przedmiar zawiera zastosowanie asfaltu zwykłego drogowego. Proszę o sprecyzowanie co jest przedmiotem i co należy przyjąć do wyceny. Proszę również o podanie kategorii obciążenia ruchem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć przedmiar robót. Obciążenie ruchem – KR1 – KR2

**Pytanie 2:**

W przedmiarze należy wykonać warstwę wyrównawczą średniej grubości 100 kg/m<sup>2</sup>, natomiast warstwę ścieralną grubości 3 cm z AC 8 S 50/70. W przedstawionej dokumentacji technicznej występuje różne uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych bazujących na wycofanej normie PN-S-96025. Proszę o podanie z czego mają zostać wykonane mieszanki na poszczególne warstwy asfaltowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Mieszanka mineralno – biutmiczna w-wa AC 115 50/70

- B.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**STAROSTA**



**Włodzimierz Górlicki**

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)