

Szydłowiec, dnia 16.03.2020 r.

Znak postępowania: RI.272.7.2020

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice odc. Lipienice-Wola Lipieniecka Mała” prowadzonym przez Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie jakie rodzaje asfaltów należy zastosować do mieszanek mineralno-asfaltowych do poszczególnych warstw asfaltowych. Opis techniczny nakazuje wykonanie mieszanek zgodnie z WT-2 2010, które to wytyczne dają możliwość zastosowania asfaltów zwykłych drogowych, zarówno do warstwy wiążącej jak i ścieralnej. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych gumą zwiększy znacznie koszty wykonania w/w zadania?

Odpowiedź 1

Należy stosować asfalty modyfikowane miazgą gumową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę asfaltu modyfikowanego gumą, na asfalt modyfikowany polimerami wytwarzany w rafinerii?

Odpowiedź 2

Nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warstwy przeciwspekaniowej SAMI na warstwę

przeciwpękaniową wykonaną z mieszanki SMA 5 50/70 dla ruchu KR 1-2?

Odpowiedź 3

Nie wyraża zgody.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Powiat Szydłowiecki informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Rozdział 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

pkt 7.18. ppkt d) Nie otwierać przed dniem **02.04.2020 r. do godz. 10:00.**

2. Rozdział 8 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

pkt 8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **02.04.2020 r. do godziny 10:00** w Starostwie Powiatowym Szydłowcu plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Biuro Obsługi Petenta – Parter.

pkt 8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.04.2020 r. o godzinie 10:30** w Starostwie Powiatowym Szydłowcu plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec sala konferencyjna pokój nr 6.

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert, jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z modyfikacją treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki