

Szydłowiec, dnia 30.06.2020 r.

Znak postępowania: RI.272.30.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-Omięcin Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy – gr. województwa na odc. od km 15+985 do km 16+485” prowadzanym przez Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z planowanym udziałem w przetargu p.n.: „Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj. ” proszę o potwierdzenie, iż warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego ma mieć grubość śr. 5cm tj. 125,0kg/m².

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że zapytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA


Anna Gołoz